

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ32.В.00080
(номер сертификата соответствия)

ТР 0647080
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ОАО «ТИЗОЛЬ», ОГРН 1026601483886
Адрес: 624223, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Малышева 59;
телефон (34342) 262-82, факс (34342) 261-04

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОАО «ТИЗОЛЬ», ОГРН 1026601483886
Адрес: 624223, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Малышева 59;
телефон (34342) 262-82, факс (34342) 261-04

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ЧЕЛЯБИНСКПОЖТЕСТ» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Челябинской области. 454048, г. Челябинск, ул. Омская, 93. ОГРН 1067451074833. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ32 выдан 31.10.2011 г. Органом по аккредитации МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты минераловатные теплоизоляционные EURO-ТИЗОЛ марок: EURO-ЛАЙТ 25, EURO-ЛАЙТ 30, EURO-ЛАЙТ 35, EURO-ЛАЙТ 40, EURO-ЛАЙТ 50, EURO-БЛОК, EURO-ВЕНТ, EURO-ВЕНТ Н, EURO-ВЕНТ В, EURO-СЭНДВИЧ С, EURO-СЭНДВИЧ К, EURO-ФАСАД, EURO-РУФ, EURO-РУФ Н, EURO-РУФ В, EURO-РУФ В Супер, ТУ 5762-010-08621635-2006 с изм. 1,2,3. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

57 6224

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Класс пожарной опасности материала КМ0 группа негорючих материалов по ГОСТ 30244-94

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях №№ 1,2 от 10.01.2012 г., № 12 от 16.07.2013 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Свердловской области», рег. № ТРПБ.RU.ИН72. Протокол испытаний СМ № ИГ 28-13 от 17.10.2013 г. ИЦ «ЧЕЛЯБИНСКПОЖТЕСТ» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Челябинской области; рег. № ТРПБ.RU.ИН15

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия СМК ИСО 9001:2008 № 11.1132.026 от 22.12.2011 г., выдан Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» (г. Санкт-Петербург)
Отчет по результатам инспекционной проверки СМ № 12.09100.328 от 26.12.2012 Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» (г. Санкт-Петербург)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.01.2014 по 28.01.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Буренко

Л.В. Брюхов